

消防法による命令の公告

防火対象物の所在地 ○○市○○条○○丁目○○-○○

防火対象物の名称 ○○ビル（特定複合用途）

命令を受けた者の氏名 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○

この防火対象物は、消防法第17条第1項違反と認めるので、消防法第17条の4第1項の規定に基づき、○○年○○月○○日、下記のとおり命令した。

記

命令事項

○○年○○月○○日までに、防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。（消防法第17条第1項、消防施行令第21条第1項第3号イ）

○○年○○月○○日

とちぎ広域消防局長

注意

- この標識は、消防法の規定に基づき設置したものである。
- この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。
- 「消防法による命令の公告」、注意書及び縁は、赤色とすること。